

10

2

3

4

5

7

8

6

- przewód instalacji c.o. – zasilanie
- - - przewód instalacji c.o. – powrót
— grzejnik c.o. płytowy
0/3 20°C 1260 W oblicz.temp.pomieszcz./ symbol pomieszcz.
14.03
C22/500/600 1320 W typ grzejnika/długość
Cu2xØ22x1mm średnica przewodu – rury miedziane

MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
Nazwa obiektu: BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU				
Adres budowy: LESKO UL. J. Piłsudskiego 1 ;38-600 Lesko				
Treść rysunku: WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 75/65°C - RZUT I-go PIĘTRA				
Nazwisko i imię, specjalność; nr uprawnień i podpis				Skala: 1:100
Projektant:	inż. Wojciech Pająk nr upr. PDK/0017/PWOS/07	Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Liszka nr upr. PDK/0016/POOS/07	Nr rys. 3
				Data: Lipiec 2020