



- przewód instalacji c.o. – zasilanie
- przewód instalacji c.o. – powrót
- grzejnik c.o. płytowy
- oblicz.temp.pomieszcz./ symbol pomieszcz.
- typ grzejnika/długość
- średnica przewodu – rury miedziane

MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
Nazwa obiektu: BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU				
Adres budowy: LESKO UL. J. Piłsudskiego 1 ;38-600 Lesko				
Treść rysunku: WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 75/65°C - RZUT PIWNIC				
Nazwisko i imię, specjalność; nr uprawnień i podpis				Skala: 1:100
Projektant:	inż. Wojciech Pająk nr upr. PDK/0017/PWOS/07	Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Liszka nr upr. PDK/0016/POOS/07	Nr rys. 1
				Data: Lipiec 2020