

Lesko, dnia 14.09.2020 r.

Znak sprawy: PIK.271.8.2020

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

dotyczące przetargu nieograniczonego pn.

**„Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji C.O w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku”.**

- A. Działając na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

### **Pytanie nr 1**

Czy w zakres robót wchodzi demontaż istniejącej kotłowni, instalacji C.O. oraz grzejników?

#### ***Odpowiedź Zamawiającego:***

Tak. Stare wyposażenie kotłowni i grzejniki wraz z instalacją są do zdemontowania.

### **Pytanie nr 2**

Czy obiekt jest użytkowany? Harmonogram prac związanych z wymianą instalacji należy uzgadniać z Użytkownikiem obiektu?

#### ***Odpowiedź Zamawiającego:***

Obiekt na czas prac remontowych instalacji c.o. i kotłowni zostanie wyłączony z użytkowania.

### **Pytanie nr 3**

Istniejące przyłącze gazowe ma odpowiednią przepustowość do obsługi nowej kotłowni? Nie jest wymagane przebudowanie jego?

#### ***Odpowiedź Zamawiającego:***

Aktualnie istniejący przyłącz do budynku i wewnętrzna instalacja gazowa obsługują 2 kotły o mocy 130 kW każdy. Inwestor zakłada wymianę kotłów w istniejącym miejscu bez przeróbki wewnętrznej instalacji gazowej.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

*mgr Adam Snarski*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)